




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 30.06.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
293440	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.870	0.026	0.005	0.217	0.048	0.034	0.006	0.028	0.003	0.007	0.003
293536	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.880	0.023	0.006	0.210	0.020	0.020	0.005	0.027	0.005	0.009	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
293440	260902663A	58.911(KSI)	76.972(KSI)	26(%)
293440	260902664A	58.636(KSI)	75.882(KSI)	27(%)
293440	260902703A	58.636(KSI)	75.882(KSI)	27(%)
293536	260902350A	59.194(KSI)	77.450(KSI)	22(%)
293536	260902351A	60.127(KSI)	77.780(KSI)	21(%)
293536	260902779A	59.194(KSI)	77.450(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
293440	260902663A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	6558	0000105774	000060	1001208522
293440	260902664A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	6558	0000105774	000060	1001208522
293536	260902779A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	6558	0000105774	000060	1001208522

FIN DE DATOS