




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.07.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
193688	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.903	0.019	0.006	0.214	0.037	0.030	0.008	0.028	0.004	0.006	0.004
193689	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.882	0.017	0.005	0.216	0.030	0.023	0.006	0.035	0.004	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
193688	260902805A	59.362(KSI)	77.477(KSI)	22(%)
193688	260902806A	58.882(KSI)	77.021(KSI)	22(%)
193689	260902814A	58.383(KSI)	76.454(KSI)	21(%)
193689	260902815A	59.069(KSI)	76.622(KSI)	20(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
193688	260902807A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	6558	0000105774	000040	1001209073
193689	260902865A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	6558	0000105774	000040	1001209073
193689	260902866A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	6558	0000105774	000040	1001209073

FIN DE DATOS