




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.07.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
184183	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.860	0.012	0.007	0.223	0.020	0.020	0.002	0.044	0.004	0.003	0.004
184708	ASTM A-36/A-572-50	0.181	0.840	0.014	0.007	0.193	0.010	0.010	0.005	0.033	0.003	0.001	0.003
186142	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.860	0.012	0.008	0.195	0.030	0.020	0.007	0.033	0.003	0.001	0.004
186144	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.850	0.020	0.010	0.199	0.020	0.020	0.006	0.031	0.005	0.001	0.003
285812	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.850	0.019	0.008	0.214	0.040	0.040	0.011	0.037	0.003	0.001	0.004
285821	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.830	0.017	0.008	0.180	0.030	0.030	0.009	0.020	0.002	0.001	0.002


PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
184183	260807864A	62.717 (KSI)	77.565 (KSI)	24(%)
184183	260807865A	61.186 (KSI)	77.260 (KSI)	23(%)
184183	260808939A	60.574 (KSI)	76.363 (KSI)	23(%)
184708	260809054A	59.759 (KSI)	77.213 (KSI)	22(%)
184708	260809055A	60.972 (KSI)	77.812 (KSI)	21(%)
186142	260815596A	56.017 (KSI)	76.785 (KSI)	23(%)
186142	260815597A	55.733 (KSI)	77.589 (KSI)	24(%)
186142	260900047A	60.503 (KSI)	78.889 (KSI)	23(%)
186142	260900149A	51.925 (KSI)	74.425 (KSI)	24(%)
186144	260812214A	57.252 (KSI)	78.666 (KSI)	23(%)
186144	260812215A	57.963 (KSI)	79.001 (KSI)	21(%)
186144	260812235A	60.043 (KSI)	78.056 (KSI)	22(%)
186144	260900058A	57.252 (KSI)	78.666 (KSI)	23(%)
285812	260812196A	58.047 (KSI)	78.454 (KSI)	24(%)
285812	260812197A	58.788 (KSI)	78.829 (KSI)	23(%)
285812	260812339A	60.876 (KSI)	76.513 (KSI)	23(%)
285812	260900047A	61.156 (KSI)	76.021 (KSI)	24(%)
285821	260812366A	60.508 (KSI)	77.755 (KSI)	24(%)
285821	260812367A	60.142 (KSI)	77.163 (KSI)	25(%)
285821	260900058A	56.382 (KSI)	72.952 (KSI)	26(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
184183	260903195A	36	10.0000	4.0000	12.2000	22.320	6404	0000105258	000050	1001209173
184183	260903198A	36	10.0000	4.0000	12.2000	22.320	6404	0000105258	000050	1001209173
184708	260903198A	36	10.0000	4.0000	12.2000	22.320	6404	0000105258	000050	1001209173
186142	260900047A	18	6.0000	6.0000	12.2000	37.200	6667	0000106110	000020	1001209173

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0557849A



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.07.2009	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
186144	260900058A	18	6.0000	6.0000	12.2000	37.200	6667	0000106110	000020	1001209173
285812	260900047A	18	6.0000	6.0000	12.2000	37.200	6667	0000106110	000020	1001209173
285821	260900058A	18	6.0000	6.0000	12.2000	37.200	6667	0000106110	000020	1001209173

FIN DE DATOS