




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 18.07.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
194153	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.889	0.019	0.005	0.224	0.014	0.017	0.004	0.035	0.002	0.007	0.003
194154	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.861	0.019	0.004	0.206	0.013	0.019	0.004	0.035	0.002	0.008	0.003
194155	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.841	0.023	0.004	0.187	0.015	0.027	0.009	0.030	0.003	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
194153	260903299A	70.565 (KSI)	79.696 (KSI)	20 (%)
194153	260903300A	67.926 (KSI)	79.652 (KSI)	20 (%)
194154	260903285A	68.680 (KSI)	79.799 (KSI)	20 (%)
194154	260903286A	67.615 (KSI)	79.207 (KSI)	21 (%)
194155	260903298A	66.802 (KSI)	79.288 (KSI)	21 (%)
194155	260903332A	67.676 (KSI)	79.980 (KSI)	22 (%)
194155	260903333A	66.802 (KSI)	79.288 (KSI)	21 (%)
194155	260903334A	66.802 (KSI)	79.288 (KSI)	21 (%)
194155	260903335A	67.676 (KSI)	79.980 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
194153	260903327A	36	10.0000	4.0000	12.2000	22.320	6404	0000105258	000050	1001213432
194153	260903328A	36	10.0000	4.0000	12.2000	22.320	6404	0000105258	000050	1001213432
194154	260903328A	36	10.0000	4.0000	12.2000	22.320	6404	0000105258	000050	1001213432
194155	260903335A	36	10.0000	4.0000	12.2000	22.320	6404	0000105258	000050	1001213432

FIN DE DATOS