




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 29.08.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
295021	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.870	0.020	0.006	0.220	0.024	0.022	0.023	0.008	0.026	0.005	0.007	0.005

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
295021	260904554A	61.186 (KSI)	78.913 (KSI)	22 (%)
295021	260904555A	61.879 (KSI)	78.495 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
295021	260904558A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	6819	0000106821	000030	1001226921
295021	260904560A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	6819	0000106821	000030	1001226921
295021	260904561A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	6819	0000106821	000030	1001226921

FIN DE DATOS