




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.09.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
194844	ASTM A-36/A-572-50	0.188	0.860	0.020	0.006	0.223	0.030	0.025	0.021	0.006	0.029	0.005	0.005	0.003
195165	ASTM A-36/A-572-50	0.200	0.878	0.019	0.010	0.236	0.017	0.023	0.021	0.008	0.037	0.005	0.008	0.004
294584	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.851	0.015	0.004	0.214	0.036	0.021	0.026	0.006	0.031	0.004	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
194844	260903991A	63.450 (KSI)	79.237 (KSI)	24(%)
194844	260903992A	63.101 (KSI)	77.844 (KSI)	24(%)
195165	260904584A	62.584 (KSI)	79.901 (KSI)	24(%)
195165	260904585A	62.423 (KSI)	79.559 (KSI)	23(%)
294584	260903860A	58.623 (KSI)	77.339 (KSI)	23(%)
294584	260903861A	56.100 (KSI)	75.506 (KSI)	24(%)
294584	260903912A	58.623 (KSI)	77.339 (KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
194844	260904000A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	6819	0000106821	000020	1001228317
195165	260904589A	28	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	6819	0000106821	000030	1001228317
294584	260903920A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	6819	0000106821	000060	1001228317

FIN DE DATOS