




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.10.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
196193	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.856	0.017	0.005	0.217	0.024	0.015	0.022	0.006	0.044	0.003	0.006	0.003
196211	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.865	0.016	0.006	0.228	0.024	0.016	0.022	0.005	0.031	0.003	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
196193	260905880A	60.729 (KSI)	77.570 (KSI)	22(%)
196193	260905881A	59.793 (KSI)	78.191 (KSI)	21(%)
196211	260905892A	59.287 (KSI)	77.509 (KSI)	22(%)
196211	260905893A	60.464 (KSI)	76.605 (KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
196193	260905888A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	7025	0000107469	000010	1001240107
196193	260905892A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	7025	0000107469	000010	1001240107
196211	260905892A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	7025	0000107469	000010	1001240107
196211	260905894A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	7025	0000107469	000010	1001240107

FIN DE DATOS