




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 31.10.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
196784	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.839	0.017	0.008	0.219	0.038	0.023	0.019	0.006	0.038	0.004	0.007	0.005
296038	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.864	0.013	0.007	0.220	0.035	0.019	0.029	0.010	0.039	0.005	0.006	0.004
296745	ASTM A-36/A-572-50	0.181	0.836	0.013	0.006	0.209	0.038	0.021	0.020	0.006	0.031	0.003	0.007	0.004
9101581	ASTM A-36/A-572-50													

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
196784	260906995A	60.490 (KSI)	78.831 (KSI)	23 (%)
196784	260906996A	61.365 (KSI)	79.936 (KSI)	22 (%)
296038	260905790A	60.504 (KSI)	77.717 (KSI)	22 (%)
296038	260905791A	60.538 (KSI)	77.468 (KSI)	21 (%)
296745	260907038A	59.998 (KSI)	78.768 (KSI)	23 (%)
296745	260907039A	60.120 (KSI)	78.938 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
196784	260906996A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	7172	0000108045	000140	1001249862
296038	260905790A	30	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	7172	0000108045	000070	1001249862
296745	260907042A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	7172	0000108045	000140	1001249862
9101581	260905790A	30	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	7172	0000108045	000070	1001249862

FIN DE DATOS