




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 09.01.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
198157	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.846	0.016	0.008	0.192	0.030	0.025	0.022	0.010	0.034	0.004	0.008	0.004
298327	ASTM A-36/A-572-50	0.168	0.838	0.014	0.008	0.220	0.025	0.025	0.022	0.010	0.034	0.003	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
198157	260909366A	62.987 (KSI)	76.888 (KSI)	24 (%)
198157	260909367A	62.672 (KSI)	76.599 (KSI)	25 (%)
298327	260909413A	62.477 (KSI)	75.834 (KSI)	22 (%)
298327	260909414A	63.226 (KSI)	76.470 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
198157	260909425A	15	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	7522	0000109505	000030	1001273840
198157	260909427A	18	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	7522	0000109505	000030	1001273840
198157	260909428A	15	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	7522	0000109505	000030	1001273840
298327	260909425A	15	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	7522	0000109505	000030	1001273840

FIN DE DATOS