




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 14.01.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
100183	ASTM A-36/A-572-50	0.165	0.830	0.013	0.007	0.200	0.010	0.020	0.020	0.012	0.027	0.003	0.006	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
100183	261000263A	63.528 (KSI)	79.721 (KSI)	20 (%)
100183	261000264A	62.364 (KSI)	78.418 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
100183	261000272A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	7522	0000109505	000020	1001275720
100183	261000274A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	7522	0000109505	000020	1001275720
100183	261000275A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	7522	0000109505	000020	1001275720

FIN DE DATOS
