




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 03.02.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
297887	ASTM A-36/A-572-50	0.154	0.850	0.013	0.010	0.220	0.050	0.020	0.030	0.012	0.028	0.004	0.008	0.003
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.										
297887	261000875A	62.176 (KSI)	75.239 (KSI)	22 (%)										
297887	261000876A	62.096 (KSI)	75.033 (KSI)	24 (%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
297887	261000881A	24	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	7622	0000110017	000050	1001282393				
297887	261000882A	24	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	7622	0000110017	000050	1001282393				
297887	261000883A	24	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	7622	0000110017	000050	1001282393				
FIN DE DATOS														