




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 09.02.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA												
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	V	NB/CB	
280580	ASTM A-36/A-572-50	0.205	0.860	0.019	0.006	0.224	0.040	0.010	0.006	0.004	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO												
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.								
280580	260801812A	58.815 (KSI)	74.695 (KSI)	22 (%)								
280580	260801813A	59.566 (KSI)	75.490 (KSI)	21 (%)								
PRODUCTO EMBARCADO												
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE		
280580	260801815A	24	10.0000	5.7500	12.2000	32.700	0000093954	000040	1001031757	4092		
280580	260801816A	28	10.0000	5.7500	12.2000	32.700	0000093954	000040	1001031757	4092		
280580	260801817A	28	10.0000	5.7500	12.2000	32.700	0000093954	000040	1001031757	4092		
FIN DE DATOS												