




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 27.02.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
101131	ASTM A-36/A-572-50	0.154	0.850	0.018	0.010	0.217	0.020	0.020	0.022	0.004	0.034	0.004	0.007	0.003
101133	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.849	0.023	0.011	0.232	0.014	0.017	0.020	0.004	0.038	0.005	0.006	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
101131	261001975A	65.875 (KSI)	77.893 (KSI)	22(%)
101131	261001976A	66.021 (KSI)	77.905 (KSI)	24(%)
101131	261002004A	57.766 (KSI)	76.128 (KSI)	22(%)
101133	261002022A	62.847 (KSI)	78.657 (KSI)	23(%)
101133	261002023A	63.787 (KSI)	79.733 (KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
101131	261002004A	10	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	7622	0000110017	000100	1001292152
101131	261002005A	10	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	7622	0000110017	000100	1001292152
101131	261002006A	10	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	7622	0000110017	000100	1001292152
101133	261002034A	10	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	7622	0000110017	000100	1001292152

FIN DE DATOS