




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.03.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
198605	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.864	0.015	0.009	0.215	0.015	0.022	0.019	0.004	0.032	0.003	0.008	0.003
198608	ASTM A-36/A-572-50	0.171	0.900	0.017	0.010	0.217	0.040	0.022	0.023	0.004	0.031	0.003	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
198605	261000077A	62.639 (KSI)	76.956 (KSI)	22 (%)
198605	261000078A	63.074 (KSI)	74.754 (KSI)	23 (%)
198608	261000110A	64.473 (KSI)	77.982 (KSI)	21 (%)
198608	261000111A	61.803 (KSI)	78.004 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
198605	261000080A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	7829	0000110885	000040	1001293983
198608	261000119C	15	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	7829	0000110885	000040	1001293983
198608	261000120A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	7829	0000110885	000040	1001293983
198608	261000121A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	7829	0000110885	000040	1001293983

FIN DE DATOS
