




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 28.04.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
203052	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.851	0.019	0.005	0.207	0.017	0.022	0.018	0.005	0.025	0.003	0.008	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
203052	261003583A	55.563(KSI)	72.509(KSI)	24(%)
203052	261003584A	55.511(KSI)	71.985(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
203052	261003586A	10	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	7905	0000111325	000110	1001314753
203052	261003587A	10	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	7905	0000111325	000110	1001314753
203052	261003588A	10	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	7905	0000111325	000110	1001314753

FIN DE DATOS
--------------