




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 12.05.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
203436	ASTM A-36/A-572-50	0.168	0.879	0.020	0.006	0.227	0.036	0.025	0.023	0.010	0.035	0.005	0.008	0.003
297137	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.877	0.011	0.006	0.214	0.039	0.020	0.030	0.006	0.029	0.003	0.011	0.003
401470	ASTM A-36/A-572-50	0.150	0.855	0.009	0.006	0.197	0.018	0.017	0.017	0.010	0.028	0.003	0.012	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
203436	261003914A	56.214(KSI)	73.895(KSI)	24(%)
203436	261003915A	56.346(KSI)	73.818(KSI)	23(%)
297137	260907496A	62.819(KSI)	79.470(KSI)	21(%)
297137	260907497A	63.857(KSI)	79.821(KSI)	22(%)
297137	260907533A	64.295(KSI)	79.578(KSI)	20(%)
297137	260907601A	62.783(KSI)	79.787(KSI)	21(%)
401470	261003903A	54.795(KSI)	73.644(KSI)	24(%)
401470	261003904A	55.324(KSI)	74.262(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
203436	261003918A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	7522	0000109505	000070	1001319357
297137	260907605B	9	10.0000	4.0000	12.2000	28.272	8171	0000112423	000020	1001319357
401470	261003910A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	7522	0000109505	000070	1001319357
401470	261003912A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	7522	0000109505	000070	1001319357

FIN DE DATOS