




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 14.05.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
203435	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.833	0.020	0.004	0.209	0.032	0.023	0.028	0.010	0.030	0.005	0.008	0.003
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.										
203435	261003974A	54.219 (KSI)	72.712 (KSI)	24 (%)										
203435	261003975A	53.380 (KSI)	71.874 (KSI)	25 (%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
203435	261003976A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	7905	0000111325	000040	1001320113				
203435	261003979A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	7905	0000111325	000040	1001320113				
203435	261003980A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	7905	0000111325	000040	1001320113				
FIN DE DATOS														