




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 05.08.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
205031	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.810	0.011	0.009	0.209	0.028	0.041	0.018	0.008	0.038	0.003	0.012	0.004
401865	ASTM A-36/A-572-50	0.175	0.870	0.013	0.006	0.242	0.025	0.021	0.026	0.007	0.029	0.003	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
205031	261005795A	54.872 (KSI)	71.699 (KSI)	24(%)
205031	261005796A	55.226 (KSI)	71.939 (KSI)	26(%)
401865	261004944A	65.477 (KSI)	77.229 (KSI)	23(%)
401865	261004945A	63.515 (KSI)	75.880 (KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
205031	261005800A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	8716	0000114265	000030	1001350475
205031	261005801A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	8716	0000114265	000030	1001350475
401865	261004950A	40	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	8716	0000114265	000020	1001350475

FIN DE DATOS														
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--