




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 18.05.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
203403	ASTM A-36/A-572-50	0.154	0.834	0.023	0.006	0.214	0.016	0.023	0.016	0.008	0.030	0.005	0.008	0.005
203404	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.854	0.016	0.008	0.225	0.014	0.017	0.017	0.009	0.040	0.003	0.006	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
203403	261004213A	65.863 (KSI)	77.584 (KSI)	22 (%)
203403	261004214A	66.337 (KSI)	77.946 (KSI)	21 (%)
203404	261004226A	67.534 (KSI)	79.516 (KSI)	22 (%)
203404	261004227A	67.633 (KSI)	77.531 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
203403	261004225A	40	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	8171	0000112399	000010	1001321611
203404	261004228A	40	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	8171	0000112399	000010	1001321611
203404	261004231A	40	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	8171	0000112399	000010	1001321611

FIN DE DATOS