




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 20.05.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
203631	ASTM A-36/A-572-50	0.169	0.877	0.020	0.008	0.210	0.013	0.039	0.024	0.012	0.036	0.003	0.005	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
203631	261004297A	62.663 (KSI)	75.881 (KSI)	24 (%)
203631	261004298A	60.801 (KSI)	75.752 (KSI)	25 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
203631	261004302A	21	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	7905	0000111325	000020	1001322502
203631	261004304A	21	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	7905	0000111325	000020	1001322502
203631	261004305A	21	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	7905	0000111325	000020	1001322502

FIN DE DATOS