




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 26.05.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
103067	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.830	0.012	0.008	0.220	0.025	0.022	0.022	0.010	0.028	0.003	0.008	0.004
203638	ASTM A-36/A-572-50	0.175	0.821	0.015	0.010	0.208	0.023	0.027	0.024	0.008	0.037	0.003	0.011	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
103067	261004053A	66.324 (KSI)	79.738 (KSI)	24 (%)
103067	261004065A	64.088 (KSI)	78.085 (KSI)	25 (%)
203638	261004385A	61.835 (KSI)	76.215 (KSI)	26 (%)
203638	261004386A	62.837 (KSI)	77.965 (KSI)	25 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
103067	261004069C	11	8.0000	4.0000	12.2000	14.880	8171	0000112423	000040	1001324828
203638	261004386A	24	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	7905	0000111325	000010	1001324828
203638	261004387A	24	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	7905	0000111325	000010	1001324828
203638	261004388A	24	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	7905	0000111325	000010	1001324828

FIN DE DATOS