




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.06.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
103763	ASTM A-36/A-572-50	0.185	0.822	0.018	0.004	0.214	0.023	0.022	0.020	0.006	0.025	0.004	0.005	0.003
103765	ASTM A-36/A-572-50	0.175	0.844	0.015	0.006	0.218	0.014	0.020	0.023	0.006	0.035	0.004	0.008	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
103763	261004766A	52.910 (KSI)	71.844 (KSI)	26 (%)
103763	261004767A	52.981 (KSI)	71.890 (KSI)	25 (%)
103765	261004757A	53.297 (KSI)	71.652 (KSI)	25 (%)
103765	261004758A	52.024 (KSI)	71.489 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
103763	261004766A	12	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	8171	0000112423	000070	1001327733
103765	261004764A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	8171	0000112423	000070	1001327733
103765	261004765A	12	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	8171	0000112423	000070	1001327733
103765	261004766A	12	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	8171	0000112423	000070	1001327733

FIN DE DATOS