




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 15.06.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
401915	ASTM A-36/A-572-50	0.171	0.883	0.014	0.004	0.224	0.029	0.020	0.024	0.007	0.040	0.002	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
401915	261005064A	61.204 (KSI)	78.072 (KSI)	24 (%)
401915	261005065A	61.965 (KSI)	78.048 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
401915	261005064A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	8275	0000112877	000060	1001333197
401915	261005065A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	8275	0000112877	000060	1001333197
401915	261005066A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	8275	0000112877	000060	1001333197

FIN DE DATOS
