




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 21.06.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
204620	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.835	0.019	0.008	0.201	0.026	0.029	0.021	0.006	0.036	0.004	0.008	0.005

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
204620	261005384A	64.230 (KSI)	77.417 (KSI)	22 (%)
204620	261005385A	63.798 (KSI)	78.259 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
204620	261005399A	16	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	7905	0000111325	000080	1001335548
204620	261005400A	16	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	7905	0000111325	000080	1001335548
204620	261005402A	16	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	7905	0000111325	000080	1001335548

FIN DE DATOS