




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 26.06.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
204731	ASTM A-36/A-572-50	0.165	0.867	0.016	0.007	0.243	0.011	0.013	0.016	0.005	0.033	0.003	0.006	0.004
204733	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.878	0.012	0.004	0.237	0.011	0.013	0.017	0.005	0.023	0.002	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
204731	261005569A	55.652(KSI)	73.226(KSI)	22(%)
204731	261005570A	56.252(KSI)	74.810(KSI)	23(%)
204733	261005561A	59.195(KSI)	77.586(KSI)	21(%)
204733	261005562A	59.052(KSI)	77.578(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
204731	261005570A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	7829	0000110885	000010	1001337184
204731	261005576A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	7829	0000110885	000010	1001337184
204733	261005567A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	7829	0000110885	000010	1001337184

FIN DE DATOS
