




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 26.07.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
205408	ASTM A-36/A-572-50	0.168	0.863	0.014	0.005	0.228	0.034	0.020	0.020	0.005	0.030	0.002	0.008	0.003
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.										
205408	261006237A	62.673 (KSI)	74.347 (KSI)	23(%)										
205408	261006238A	62.424 (KSI)	74.545 (KSI)	24(%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
205408	261006240A	36	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	8407	0000113577	000080	1001347557				
205408	261006241A	36	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	8407	0000113577	000080	1001347557				
205408	261006243A	36	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	8407	0000113577	000080	1001347557				
FIN DE DATOS														