




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 09.08.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
105648	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.852	0.011	0.006	0.246	0.019	0.021	0.017	0.006	0.028	0.002	0.007	0.003
205768	ASTM A-36/A-572-50	0.153	0.817	0.015	0.005	0.213	0.023	0.022	0.023	0.010	0.025	0.004	0.009	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
105648	261006856A	61.011(KSI)	76.264(KSI)	22(%)
105648	261006857A	63.323(KSI)	77.835(KSI)	23(%)
105648	261006926A	61.011(KSI)	76.264(KSI)	22(%)
205768	261006895A	63.740(KSI)	78.916(KSI)	21(%)
205768	261006896A	63.350(KSI)	78.554(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
105648	261006860A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	8675	0000114194	000030	1001351743
205768	261006898A	21	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	8675	0000114194	000030	1001351743
205768	261006899A	21	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	8675	0000114194	000030	1001351743

FIN DE DATOS
