契約番號
Contract No.

注文者
Customer DUFERCO

信用狀番號
L/C No.

購買番號
P/O No. 46I00710C033

品　名
Commodity H-BEAM

規　格
Specification ASTM A36/A572 G50

檢查證明書
INSPECTION CERTIFICATE

MILL TEST CERTIFICATES

현대제철주식회사
HYUNDAI STEEL COMPANY
본 사 :인천광역시 동구 송현동 1번지
Head Office : Song Hyun-Dong, Dong Ku, Incheon, Korea

證明書 番號
Certificate No. IH20071204049 - 3

船級證明書 番號
Class Cert. No.

發行日字
Date of Issue 2007-12-21

値數 Dimensions & Length	製鋼番號 Heat No.	數量 (PCS) 重量 (KgS)	化學成分 (%) Chemical Composition C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000	V ×1000	Nb ×1000	引張試驗 Tensile Test 引張强度 T.S N/mm2	降伏點 Y.P N/mm2	延伸率 EL(2) %	屈曲試驗 Bend Test (°)	衝擊試驗 Impact Test AVG °C	1 °C	2 °C	3 V-Notch	備考 Remarks(3)
24X9X68 40.00 FT	E 124997	3 3,702	15	25	68	29	17		16	543.3 539.4	409.9 407.0	25.0 26.5						
24X9X68 40.00 FT	E 124998	2 2,468	15	27	72	30	16		17	536.4 532.5	403.1 402.1	26.0 26.5						
24X9X68 40.00 FT	E 125001	21 25,914	15	23	72	26	10		18	528.6 530.5	395.2 397.2	26.5 25.0						
24X9X68 40.00 FT	E 125002	16 19,744	15	26	70	28	19		18	524.7 527.6	382.5 385.4	26.5 26.0						
24X9X68 40.00 FT	E 125004	39 48,126	15	26	68	26	19		18	519.8 517.8	401.1 402.1	26.0 25.0						
24X7X55 40.00 FT	E 125172	32 31,936	11	21	113	21	16		14	537.4 538.4	421.7 422.7	28.0 27.5						
24X7X55 40.00 FT	E 125173	53 52,894	15	24	70	23	20		16	548.2 547.2	438.4 436.4	26.5 25.5						
24X7X55 40.00 FT	E 125174	27 26,946	15	25	76	23	15		17	546.2 548.2	437.4 436.4	25.5 25.0						
24X7X55 40.00 FT	E 125177	20 19,960	15	23	70	29	16		14	529.6 529.6	415.8 416.8	27.5 26.5						
SUB TOTAL		213 231,690																

1953

(注) (1) Ceq:
Note :

(2) Gauge length : 200 mm

(3) Impact Specimen Size

監　督　官
Witnessed by

상기의 제품은 검사의 결과 지정된 규격에 합격한 것을 증명합니다.

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HAS BEEN MADE AND TESTED IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE SPECIFICATION AND ALSO WITH THE REQUIREMENTS CALLED FOR THE ABOVE ORDER

品質保證 Team 長
MGR of Q.A Team

양식 IMS I 102(A)-3a

9300253

A4(210×297)

※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D 코드 입니다.