


契約番號
注文者
Customer
備用狀番號
L/C NO.
購買番號
P/O NO.
品名
Commodity
規格
Specification

検査證明書

INSPECTION CERTIFICATE



證明書番號
Certificate No.
船級證明書番號
Class Cert. No.
發行日字
Date of Issue

JH20070800269 - 4
2007-10-01

46200705C026
WIDE FLANGE BEAMS

ASTM A36/A572 G50

值	數	製鋼番號 Heat No.	數量 (PCS) 重量 (KgS)	化學成分 (%) Chemical Composition										引張試驗 Tensile Test			屈曲 試驗 Bend Test (°)	衝擊試驗 Impact Test			備															
				C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	Al	V	Nb	N ₂		CE ⁽¹⁾	X1000	X100000		X100	T.S	Y.P	降伏點	延伸率 EL ⁽²⁾	AVG	1	2	3						
																															Rem	°	V-Notch			
21X6-1/2X50	36	E 122518	36	10	19	115	23	20											547.2	439.3	25.0															
40.00 FT	32,652			10	19	115	23	20								17			548.2	441.3	24.0															
21X6-1/2X50	71	E 122526	71	11	19	118	19	20								18			492.3	381.5	27.3															
40.00 FT*	64,397			11	19	118	19	20								18			484.4	380.5	28.0															
21X6-1/2X50	30	E 122527	30	13	22	121	20	18								19			543.3	431.5	25.7															
40.00 FT	27,210			13	22	121	20	18								19			539.4	429.5	26.0															
21X6-1/2X57	55	E 122517	55	10	20	119	19	13								19			531.5	420.7	27.3															
40.00 FT	56,870			10	20	119	19	13								19			535.4	422.7	26.0															
21X6-1/2X57	45	E 122518	45	10	19	115	23	20								17			528.6	414.8	27.4															
40.00 FT	46,530			10	19	115	23	20								17			529.6	416.8	28.0															
24X9X76	17	E 122301	17	10	22	118	21	17								16			529.6	421.7	26.0															
40.00 FT	23,443			10	22	118	21	17								16			525.6	422.7	27.0															
24X9X76	58	E 122302	58	10	22	118	21	17								16			524.7	413.8	27.0															
40.00 FT	79,982			10	24	119	24	20								19			520.7	415.8	27.5															
24X9X84	33	E 122399	33	11	21	116	21	21								16			519.8	407.0	27.5															
40.00 FT	50,292			11	21	116	21	21								16			514.8	403.1	27.0															
24X9X84	39	E 122300	39	12	21	116	23	18								20			528.6	423.6	27.0															
40.00 FT	59,436			12	21	116	23	18								20			523.7	426.6	26.5															
SUB TOTAL	384		440,812																																	

(注) (1) Req: (2) Gauge length : 200 mm (3) Impact Specimen Size

Note

상기의 제품은 검사의 결과 지정된 규격에 합격한 것을 증명합니다.
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HAS BEEN MADE AND TESTED IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE SPECIFICATION AND ALSO WITH THE REQUIREMENTS CALLED FOR THE ABOVE ORDER

監 督 官
Witnessed by

品質保證 Team 長
MGR of Q.A Team