CERTIFICADO DE CALIDAD

GERDAU CORSA

GERDAU CORSA SAPI DE CV
KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
43990
SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR	CLIENTE A FACTURAR
PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México

GRADO	PRODUCTO / MEDIDA	CERTIFICATE ID
ASTM A992/A572 G50	Wide Flange Beam / 12 x 65# / 310 x 96.7	0000112931

LONGITUD	PESO	COLADA / LOTE
12.20 M	14,157 KG	**11023565**/03

PEDIDO DE VENTA	CUSTOMER MATERIAL Nº
9367442/000010	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ASTM A572-18 GR50
ASTM A6-19
ASTM A992-11 (2015)
UNE EN 10204-06

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE	CARTA DE EMBARQUE	FECHA
30265		22.09.2020

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.174	0.816	0.026	0.011	0.084	0.220	0.019	0.015	0.075	0.248	0.001	0.350	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Sn %
0.015

PROPRIEDADES MECÁNICAS

YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
55.8	66.2	25.0	456.2	384.8	200
54.6	74.8	25.0	496.4	376.5	200

PROPRIEDADES MECÁNICAS

YS/UTS
0.84
0.76

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LÓPEZ ESTRADA
GERENTE DE CALIDAD MÉXICO