



GERDAU CORSA

CERTIFICADO DE CALIDAD

Página 1/1

GERDAU CORSA SAPI DE CV
KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MÉXICO
43990

CLIENTE A ENVIAR
PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV
AVENIDA VALLE DE LAS
ALAMEDAS
TULITTLAN DE MARIANO ESCO.MEX.54940
54940

CLIENTE A FACTURAR
PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV
AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS
TULITTLAN DE MARIANO ESCO.MEX
México

GRADO
ASTM A992/A572 G50

PRODUCTO / MEDIDA
Wide Flange Beam / 18 x 46# / 460 x 68.5

CERTIFICATE ID
0000113658

PEDIDO DE VENTA
9329544/000140

CUSTOMER MATERIAL N°

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ASTM A992-11 (2015)
CSA G40 21-13 345WM

LONGITUD
12.20 M

PESO
8.358 KG

COLADA / LOTE
11022761/04

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE
O.C 30217

CARTA DE EMBARQUE

FECHA
29.09.2020

COMPOSICIÓN QUÍMICA		C	Mn	S	P	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Si	V	C.E.	Pb
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
COMPOSICIÓN QUÍMICA		0.184	0.822	0.032	0.012	0.097	0.297	0.035	0.016	0.091	0.194	0.001	0.374	0.000
COMPOSICIÓN QUÍMICA		Sn %												
		0.023												

PROPIEDADES MECÁNICAS		YS/FY	UTS/FU
		KSI	KSI
PROPIEDADES MECÁNICAS		58.3	78.9
		60.7	79.8

PROPIEDADES MECÁNICAS		Elong.
		%
PROPIEDADES MECÁNICAS		25.0
		34.4

PROPIEDADES MECÁNICAS		YS/FY	UTS/FU
		MPa	MPa
PROPIEDADES MECÁNICAS		402.2	544.2
		418.6	550.2

PROPIEDADES MECÁNICAS		YS/FY	UTS/FU
		MPa	MPa
PROPIEDADES MECÁNICAS		402.2	544.2
		418.6	550.2

PROPIEDADES MECÁNICAS		G/L
		mm
PROPIEDADES MECÁNICAS		200
		200

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LÓPEZ ESTRADA
GERENTE DE CALIDAD MÉXICO