GERDAU CORSA

GERDAU CORSA SAPI DE CV
KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
43990
SAHAGÚN

# CERTIFICADO DE CALIDAD



| CLIENTE A ENVIAR | CLIENTE A FACTURAR |
|---|---|
| PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV<br>AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS<br>TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940<br>54940 | PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV<br>AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS<br>TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940<br>México |

| GRADO | PRODUCTO / MEDIDA | CERTIFICATE ID |
|---|---|---|
| ASTM A992/A572 G50 | Wide Flange Beam / 14 x 61# / 360 x 90.8 | 0000113659 |

| LONGITUD | PESO | COLADA / LOTE |
|---|---|---|
| 12.20 M | 13,293 KG | **11023561**/03 |

| PEDIDO DE VENTA | CUSTOMER MATERIAL Nº |
|---|---|
| 9367442/000030 | |

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ASTM A572-18 GR50
ASTM A6-19
ASTM A992-11 (2015)
UNE EN 10204-06

| ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE | CARTA DE EMBARQUE | FECHA |
|---|---|---|
| 30265 | | 29.09.2020 |

COMPOSICIÓN QUÍMICA

| C % | Mn % | S % | P % | Cr % | Cu % | Mo % | Nb % | Ni % | Si % | V % | C.E. | Pb % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.170 | 0.810 | 0.020 | 0.013 | 0.171 | 0.243 | 0.016 | 0.016 | 0.078 | 0.207 | 0.002 | 0.364 | 0.001 |

COMPOSICIÓN QUÍMICA

| Sn % |
|---|
| 0.018 |

PROPRIEDADES MECÁNICAS

| YS/FY KSI | UTS/FU KSI | Elong. % | UTS/FU MPa | YS/FY MPa | G/L mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.3 | 76.7 | 25.0 | 529.1 | 395.1 | 200 |
| 53.7 | 71.9 | 25.0 | 496.0 | 370.4 | 200 |

PROPRIEDADES MECÁNICAS

| YS/UTS |
|---|
| 0.75 |
| 0.75 |

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LÓPEZ ESTRADA
GERENTE DE CALIDAD MÉXICO