

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940		CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México		GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 8 X 31# / 200 X 46.1	CERTIFICATE ID 0000000000
PEDIDO DE VENTA 7893030/000030		CUSTOMER MATERIAL N°		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM		
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 28523		CARTA DE EMBARQUE	FECHA 02.07.2019			

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI 54.8	UTS/FU KSI 71.0	Elong. % 26.6	UTS/FU MPa 489.7	YS/FY MPa 377.6	G/L mm 200

PROPIEDADES MECÁNICAS YS/UTS					
0.77					

COMENTARIOS / NOTAS					
(Empty space for comments)					