GERDAU CORSA

GERDAU CORSA SAPI DE CV
KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
43990
SAHAGÚN

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE A ENVIAR	CLIENTE A FACTURAR
PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México

GRADO	PRODUCTO / MEDIDA	CERTIFICATE ID
ASTM A992/A572 G50	Wide Flange Beam / 21 X 62# / 533 X 92.7	0000052481

LONGITUD	PESO	COLADA / LOTE
12.20 M	7.882 KG	**11012121**/04

PEDIDO DE VENTA	CUSTOMER MATERIAL Nº
6426745/000010	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ASTM A992-11 (2015)
CSA G40.21-13 345WM

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE	CARTA DE EMBARQUE	FECHA
26815 Tultitlan		28.04.2018

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.095	1.139	0.028	0.018	0.079	0.277	0.014	0.000	0.075	0.209	0.038	0.335	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Sn %
0.022

PROPRIEDADES MECÁNICAS

YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa
59.1	74.0	23.5	541.5	407.7

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ