CERTIFICADO DE CALIDAD

GERDAU CORSA

GERDAU CORSA SAPI DE CV
KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
43990
SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR	CLIENTE A FACTURAR
PLESA ANAHUAC Y CIAS S A DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 54940	PLESA ANAHUAC Y CIAS S A DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX México

GRADO	PRODUCTO / MEDIDA	CERTIFICATE ID
ASTM A992/A572 G50	Wide Flange Beam / 24 x 55# / 610 x 81.8	0000104953

LONGITUD	PESO	COLADA / LOTE
12.20 M	7,984 KG	**11022004**/04

PEDIDO DE VENTA	CUSTOMER MATERIAL Nº
8939304/000010	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ASTM A992-11 (2015)
CSA G40.21-13 345WM

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE	CARTA DE EMBARQUE	FECHA
29831		29.05.2020

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.184	0.898	0.027	0.015	0.134	0.313	0.017	0.015	0.084	0.188	0.002	0.390	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Sn %
0.019

PROPRIEDADES MECÁNICAS

YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
50.1	65.1	30.0	448.8	345.2	200
54.1	67.2	33.0	463.1	372.8	200

PROPRIEDADES MECÁNICAS

YS/UTS
0.77
0.81

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LÓPEZ ESTRADA
GERENTE DE CALIDAD MÉXICO