

GUSTAVO A. MADERO
 Calle año 1857 , Ticoman 8
 Gustavo A. Madero, DF 07330
 México

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940		CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México		GRADO ASTM A6 / ASTM36 / A	PRODUCTO / MEDIDA Angulo / 1" X 0.109"	CERTIFICATE ID 0000013322
PEDIDO DE VENTA 6025649/000010		CUSTOMER MATERIAL N°		LONGITUD 6.1 M	PESO 10.742 KG	COLADA / LOTE 10244907/03
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 26421		CARTA DE EMBARQUE	FECHA 12.01.2018	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A6 / ASTM A36 / ASTM A529		

PROPIEDADES MECÁNICAS				
YS/FY	UTS/FU	Elong.	UTS/FU	YS/FY
KSI	KSI	%	MPa	MPa
58.7	79.0	24.0	545.0	405.0

COMENTARIOS / NOTAS



LUIS EDUARDO SANCHEZ COELLO
 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD