CERTIFICADO DE CALIDAD

GERDAU CORSA

GERDAU CORSA SAPI DE CV
KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
43990
SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR	CLIENTE A FACTURAR
PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México

GRADO	PRODUCTO / MEDIDA	CERTIFICATE ID
ASTM A992/A572 G50	Wide Flange Beam / 8 X 31# / 200 X 46.1	0000114399

LONGITUD	PESO	COLADA / LOTE
12.20 M	16.872 KG	**11023727**/04

PEDIDO DE VENTA	CUSTOMER MATERIAL N°
9362819/000050	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ASTM A572-18 GR50
ASTM A6-19
ASTM A992-11 (2015)
UNE EN 10204-06

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE	CARTA DE EMBARQUE	FECHA
30266		06.10.2020

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.176	0.826	0.032	0.014	0.116	0.221	0.021	0.015	0.077	0.191	0.002	0.361	0.001

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Sn %
0.017

PROPRIEDADES MECÁNICAS

YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
54.8	73.9	18.8	509.7	378.0	200
58.0	76.7	25.0	528.8	399.9	200

PROPRIEDADES MECÁNICAS

YS/UTS
0.74
0.76

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LÓPEZ ESTRADA
GERENTE DE CALIDAD MÉXICO