



ACEROS CORSA, S.A. DE C.V.
BLVD. CARLOS SALINAS DE GORTAR
CENTRO APODACA
CENTRO APODACA

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO, MEX 54940		CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO, MEX 54940 México		GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 8 x 21# / 200 x 31.33	CERTIFICATE ID 0000018307
PEDIDO DE VENTA 8009623/000010		CUSTOMER MATERIAL N°		LONGITUD 12.20 M	PESO 19,200 KG	COLADA / LOTE 11014222/03
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 28678		CARTA DE EMBARQUE		FECHA 24.07.2019		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
52.6	70.2	25.0	484.2	362.8	200
53.5	71.4	22.5	492.2	368.8	200

PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	
0.75	
0.75	

COMENTARIOS / NOTAS

LUIS EDUARDO SANCHEZ COELLO
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD