

ACEROS CORSA, S.A. DE C.V.  
 CALLE AÑO 1857 , TICOMAN 8  
 GUSTAVO A. MADERO  
 GUSTAVO A. MADERO

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 10 X 22# / 250 X 32.7	CERTIFICATE ID 0000018704
PEDIDO DE VENTA 6841775/000010		LONGITUD 12.20 M	PESO 7,181 KG	COLADA / LOTE 11012429/03
CUSTOMER MATERIAL N°		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM		
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 27226	CARTA DE EMBARQUE	FECHA 13.08.2018		

PROPIEDADES MECÁNICAS YS/FY KSI 55.6	UTS/FU KSI 74.6	Elong. % 20.0	UTS/FU MPa 545.7	YS/FY MPa 383.6	G/L mm 200
---	-----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------	------------------

PROPIEDADES MECÁNICAS YS/UTS 0.85
---

COMENTARIOS / NOTAS
---------------------



LUIS EDUARDO SANCHEZ COELLO  
 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD