

ACEROS CORSA, S.A. DE C.V.  
 CALLE AÑO 1857 , TICOMAN 8  
 GUSTAVO A. MADERO  
 GUSTAVO A. MADERO

|   |   |  |   |                              |
|---|---|--|---|------------------------------|
| CLIENTE A ENVIAR<br>PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV<br>AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS<br>TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 | CLIENTE A FACTURAR<br>PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV<br>AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS<br>TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940<br>México | GRADO<br>ASTM A992/A572 G50  | PRODUCTO / MEDIDA<br>Wide Flange Beam / 10 X 22# / 250 X 32.7 | CERTIFICATE ID<br>0000018704 |
| PEDIDO DE VENTA<br>6841775/000010   |   | LONGITUD<br>12.20 M  | PESO<br>1,595 KG  | COLADA / LOTE<br>11012430/03 |
| CUSTOMER MATERIAL N°  |   | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA<br>ASTM A572-13 G50<br>ASTM A6-14<br>ASTM A992-11 (2015)<br>CSA G40.21-13 345WM |   |                              |
| ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE<br>27226  | CARTA DE EMBARQUE   | FECHA<br>13.08.2018  |   |                              |

|   |                       |                     |                        |                       |                  |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| PROPIEDADES MECÁNICAS<br>YS/FY<br>KSI<br>58.6 | UTS/FU<br>KSI<br>68.0 | Elong.<br>%<br>25.0 | UTS/FU<br>MPa<br>469.1 | YS/FY<br>MPa<br>403.8 | G/L<br>mm<br>200 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------|

|   |
|---|
| PROPIEDADES MECÁNICAS<br>YS/UTS<br>0.80 |
|---|

|                     |
|---------------------|
| COMENTARIOS / NOTAS |
|---------------------|



LUIS EDUARDO SANCHEZ COELLO  
 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD