CERTIFICADO DE CALIDAD

GERDAU CORSA

GERDAU CORSA SAPI DE CV
KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
43990
SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR	CLIENTE A FACTURAR
PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54940 México

GRADO	PRODUCTO / MEDIDA	CERTIFICATE ID
ASTM A992/A572 G50	Wide Flange Beam / 8 X 18# / 200 X 26.6	0000118952

LONGITUD	PESO	COLADA / LOTE
12.20 M	3,924 KG	**11024405**/04

PEDIDO DE VENTA	CUSTOMER MATERIAL Nº
9381448/000090	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ASTM A572-18 GR50
ASTM A6-19
ASTM A992-11 (2015)
UNE EN 10204-06

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE	CARTA DE EMBARQUE	FECHA
30285		25.11.2020

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.179	0.822	0.027	0.012	0.091	0.216	0.019	0.012	0.067	0.197	0.002	0.358	0.002

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Sn %
0.011

PROPRIEDADES MECÁNICAS

YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
53.1	70.0	26.6	482.6	366.0	200
55.7	70.3	21.9	484.7	384.0	200

PROPRIEDADES MECÁNICAS

YS/UTS
0.76
0.79

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LÓPEZ ESTRADA
GERENTE DE CALIDAD MÉXICO