

GERDAU CORSA SAPI DE CV  
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG  
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO  
 43990  
 SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR ACEROMEX S A DE C V VIA JOSE LOPEZ PORTILLO 12 BIS TULTITLAN DE MARIANO ESCO,MEX 54900 México	CLIENTE A FACTURAR ACEROMEX SA DE CV CARRETERA LIBRE FEDERAL SN CIENEGA DE FLORES,NL 65550 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 10 X 15# / 250 X 22.3	CERTIFICATE ID 0000103381
PEDIDO DE VENTA 8801745/000010		CUSTOMER MATERIAL N°	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM	
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 4500285901 TULTITLAN	CARTA DE EMBARQUE	FECHA 07.05.2020		

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.178	0.856	0.040	0.013	0.109	0.304	0.014	0.015	0.074	0.192	0.001	0.371	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Sn %
0.017

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
57.3	66.4	22.0	457.9	350.3	200
59.0	89.2	21.0	515.2	375.6	200

PROPIEDADES MECÁNICAS
YS/UTS
0.77
0.73

COMENTARIOS / NOTAS



 ISMAEL LÓPEZ ESTRADA  
 GERENTE DE CALIDAD MÉXICO