

SAHAGÚN
 KM. 3 Carretera Mexico-Cd. Sah
 Cd. Sahagún, Tepeapulco H. HGO 43990
 México

CLIENTE A ENVIAR ACEROMEX SA DE CV VIA JOSE LOPEZ PORTILLO 12 BIS TULTITLAN DE MARIANO ESCO, MEX 54900 México	CLIENTE A FACTURAR ACEROMEX SA DE CV CARRETERA LIBRE FEDERAL KM 27 CIENEGA DE FLORES, NL. 65550 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 16 x 57# / 410 x 84.8	CERTIFICATE ID 0000039859
PEDIDO DE VENTA 5730659/000080		CUSTOMER MATERIAL N°	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM	
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 4500194950 y OC 4500	CARTA DE EMBARQUE	FECHA 31.10.2017	LONGITUD 12.20 M	PESO 8,276 KG
			COLADA / LOTE 11009164/07	


COMPOSICIÓN QUÍMICA													
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Sj %	V %	C.E.	Pb %	
0.099	1.100	0.022	0.012	0.086	0.252	0.015	0.000	0.072	0.207	0.037	0.331	0.000	

COMPOSICIÓN QUÍMICA													
Si %													
0.020													

PROPIEDADES MECÁNICAS						
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm	
57.5	74.4	25.0	512.9	396.1	200	

PROPIEDADES MECÁNICAS						
YS/UTS						
0.8						

COMENTARIOS / NOTAS

 CARLOS MOSS VELEZ