

SAHAGÚN
 KM. 3 Carretera Mexico-Cd. Sah
 Cd. Sahagún, Tepeapulco H, HGO 43990
 México

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 10 x 26# / 250 x 38.7	CERTIFICATE ID 0000042430
PEDIDO DE VENTA 5933496/000030		CUSTOMER MATERIAL N°	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM	
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 26345	CARTA DE EMBARQUE	FECHA 13.12.2017	LONGITUD 12.20 M	PESO 16.526 KG
			COLADA / LOTE 11009481/05	


COMPOSICIÓN QUÍMICA														
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %		
0.093	1.077	0.031	0.012	0.113	0.267	0.024	0.000	0.088	0.237	0.040	0.331	0.000		

COMPOSICIÓN QUÍMICA													
Sn %													
0.020													

PROPIEDADES MECÁNICAS													
YS/FY KSI	UTS/FU KSI			Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm						
58.4	75.4			22.2	520.1	402.7	200						

PROPIEDADES MECÁNICAS													
YS/UTS													
0.8													

COMENTARIOS / NOTAS


 CARLOS MOSS VELEZ