GERDAU CORSA

SAHAGÚN
KM. 3 Carretera Mexico-Cd. Sah
Cd. Sahagún, Tepeapulco H, HGO 43990
México

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE A ENVIAR	CLIENTE A FACTURAR
PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México

GRADO	PRODUCTO / MEDIDA	CERTIFICATE ID
ASTM A992/A572 G50	Wide Flange Beam / 14 X 43# / 360 X 64	0000042431

LONGITUD	PESO	COLADA / LOTE
12.20 M	6,246 KG	**11008590**/02

PEDIDO DE VENTA	CUSTOMER MATERIAL Nº
5933496/000080	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ASTM A992-11 (2015)
CSA G40.21-13 345WM

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE	CARTA DE EMBARQUE	FECHA
26345		13.12.2017

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.107	1.104	0.028	0.011	0.080	0.231	0.020	0.001	0.086	0.220	0.052	0.342	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Sn %
0.020

PROPRIEDADES MECÁNICAS

YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
56.8	72.8	28.0	502.3	391.6	200

PROPRIEDADES MECÁNICAS

YS/UTS
0.8

COMENTARIOS / NOTAS

CARLOS MOSS VELEZ