

SAHAGÚN
 KM. 3 Carretera Mexico-Cd. Sah
 Cd. Sahagún, Tepeapulco H, HGO 43990
 México

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México
PEDIDO DE VENTA 5933496/000110	CUSTOMER MATERIAL N°

GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 16 x 36# / 410 x 53.6	CERTIFICATE ID 0000042432
LONGITUD 12.20 M	PESO 2.616 KG	COLADA / LOTE 11010547/02
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM		

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 26345	CARTA DE EMBARQUE	FECHA 13.12.2017
--------------------------------------	-------------------	---------------------

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.078	1.107	0.036	0.011	0.088	0.240	0.014	0.000	0.090	0.222	0.038	0.312	0.000


COMPOSICIÓN QUÍMICA Sn %
0.023

PROPIEDADES MECÁNICAS YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
54.5	68.9	21.5	475.0	375.5	200

PROPIEDADES MECÁNICAS YS/UTS
0.8

COMENTARIOS / NOTAS

--	--	--	--

 CARLOS MOSS VELEZ