

SAHAGÚN
 KM. 3 Carretera Mexico-Cd. Sah
 Cd. Sahagún, Tepeapulco H, HGO 43990
 México

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 12 X 26# / 310 X 38.7	CERTIFICATE ID 0000042451
PEDIDO DE VENTA 5933496/000060		CUSTOMER MATERIAL N°	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM	
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 26345	CARTA DE EMBARQUE	FECHA 14.12.2017	LONGITUD 12.20 M	PESO 14.636 KG
			COLADA / LOTE 11009493/03	


COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.093	1.099	0.035	0.015	0.085	0.235	0.021	0.000	0.078	0.215	0.039	0.326	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
Sn %												
0.019												

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
58.1	69.4	23.5	478.7	400.4	200

PROPIEDADES MECÁNICAS	
YS/UTS	0.8

COMENTARIOS / NOTAS

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE	CARTA DE EMBARQUE	FECHA	LONGITUD	PESO	COLADA / LOTE
26345		14.12.2017	12.20 M	14.636 KG	11009493/03
 CARLOS MOSS VELEZ					