GERDAU CORSA

SAHAGÚN
KM. 3 Carretera Mexico-Cd. Sah
Cd. Sahagún, Tepeapulco H, HGO 43990
México

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE A ENVIAR	CLIENTE A FACTURAR
ACEROS TEPOTZOTLAN SA DE CV CARRETERA MEXICO QRO KM 37 5 CUAUTITLAN IZCALLI,MEX 54730 México	ACEROS TEPOTZOTLAN SA DE CV CARRETERA MEXICO QRO KM 37 5 CUAUTITLAN IZCALLI,MEX 54730 México

GRADO	PRODUCTO / MEDIDA	CERTIFICATE ID
ASTM A992/A572 G50	Wide Flange Beam / 8 x 40# / 200 x 59.5	0000043022

LONGITUD	PESO	COLADA / LOTE
12.20 M	26,136 KG	**11010607**/05

PEDIDO DE VENTA	CUSTOMER MATERIAL Nº
5934872/000010	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ASTM A992-11 (2015)
CSA G40.21-13 345WM

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE	CARTA DE EMBARQUE	FECHA
011124		21.12.2017

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.104	1.196	0.023	0.014	0.124	0.274	0.011	0.001	0.077	0.213	0.043	0.363	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Sn %
0.023

PROPRIEDADES MECÁNICAS

YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
54.1	74.1	24.1	453.1	372.7	200

PROPRIEDADES MECÁNICAS

YS/UTS
0.7

COMENTARIOS / NOTAS

00005643

CARLOS MOSS VELEZ