CERTIFICADO DE CALIDAD

GERDAU CORSA

GERDAU CORSA SAPI DE CV
KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
43990
SAHAGÚN

CLIENTE A ENVIAR	CLIENTE A FACTURAR
PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940	PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México

GRADO	PRODUCTO / MEDIDA	CERTIFICATE ID
ASTM A992/A572 G50	Wide Flange Beam / 18 x 46# / 460 x 68.5	0000112432

LONGITUD	PESO	COLADA / LOTE
12.20 M	2,507 KG	**11021920**/02

PEDIDO DE VENTA	CUSTOMER MATERIAL N°
9329308/000070	

ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE	CARTA DE EMBARQUE	FECHA
O.C 30215		17.09.2020

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ASTM A572-13 G50
ASTM A6-14
ASTM A992-11 (2015)
CSA G40.21-13 345WM

COMPOSICIÓN QUÍMICA

C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.200	0.875	0.040	0.013	0.110	0.349	0.021	0.016	0.114	0.185	0.002	0.404	0.001

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Sn %
0.020

PROPRIEDADES MECÁNICAS

YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
56.5	78.5	25.0	541.4	389.2	200
59.5	80.3	31.3	553.5	409.9	200

PROPRIEDADES MECÁNICAS

YS/UTS
0.72
0.74

COMENTARIOS / NOTAS

ISMAEL LÓPEZ ESTRADA
GERENTE DE CALIDAD MÉXICO