

SAHAGÚN
 KM. 3 Carretera Mexico-Cd. Sah
 Cd. Sahagún, Tepeapulco H, HGO 43990
 México

CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940	CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México	GRADO ASTM A992/A572 G50	PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / 16 x 36# / 410 x 53.6	CERTIFICATE ID 0000044651
PEDIDO DE VENTA 6021310/000060		CUSTOMER MATERIAL N°	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM	
ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 26417 Tultitlan	CARTA DE EMBARQUE	FECHA 16.01.2018	LONGITUD 12.20 M	PESO 11.772 KG
			COLADA / LOTE 11010557/04	

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
C %	Mn %	S %	P %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Si %	V %	C.E.	Pb %
0.093	1.142	0.016	0.010	0.124	0.148	0.031	0.001	0.064	0.210	0.048	0.337	0.000

COMPOSICIÓN QUÍMICA												
Sn %												
0.011												

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/FY KSI	UTS/FU KSI	Elong. %	UTS/FU MPa	YS/FY MPa	G/L mm
51.9	70.8	25.0	487.8	357.6	200

PROPIEDADES MECÁNICAS					
YS/UTS					
0.7					

COMENTARIOS / NOTAS					

 CARLOS MOSS VELEZ		(Faint mirrored text)		(Faint mirrored text)	
--	--	-----------------------	--	-----------------------	--